Leuchtstoffröhren durch LED-Röhren ersetzen

:

In den Laboren des Fachbereichs Technik, werden aktuell Leuchtstoffröhren (56 W) verwendet. Eine Umrüstung zu LED-Röhren (20 W) ist nach erster Überschlagsrechnung sinnvoll.

:

Im Rahmen einer derzeit stattfindendenden Baumaßnahme zur Ertüchtigung der Notlichtanlagen in Haus C (InfZ) und Haus D (IWZ) werden auch Beleuchtungen in Fluren, Laboren und Seminarräumen getauscht.

Behördenthermostaten und Begrenzung der Heizleistung

:

Zur Umrüstung bestehender Thermostate an den Heizkörpern auf Behördenthermostate: Die Aufgabe von Thermostaten ist nicht die

Der Vorschlag war verbunden mit einem Alternativvorschlag der Umrüstung auf elektronisch steuerbare Thermostate, die sich fernsteuern und fernauslesen lassen

:

Der Vorschlag zu den Behördenthermostaten wurde verworfen. Die Thermostate werden in der Regel auf die vollständige Heizung gestellt (Stufe 5 oder 7). Die Steuerung der Raumtemperaturen erfolgt zentral über eine deutlich abgesenkte Vorlauftemperatur.

Eine Umrüstung auf elektronisch fernsteuerbare und fernauslesbare Thermostate erfolgt nicht, weil keine zentrale Steuerungsmöglichkeit besteht. Die Gebäudeleittechnik (GLT) der Hochschule gibt dies nicht her. Eine Ertüchtigung der GLT ist über eine Baumaßnahme bereits beantragt und befindet sich in der Planung. Mit einer Umsetzung wird frühestens in 2024 gerechnet.

Alle öffnen Alle schließen